Produktinformation

Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

opta Cut S

Spezial-Schneidöl (DVGW-Zulassung)

Bisher: otap KL 30 S

Prüfnummer DW-0201AT2532

Produkt-Beschreibung

opta Cut DVGW S ist ein synthetisches, gebrauchsfertiges Spezialschneidmittel für die Rohrinstallation, insbesondere in Trinkwasser-versorgungsanlagen.
opta Cut DVGW S ist DVGW freigegeben unter der Prüfnummer DW-0201AT2532.
opta Cut DVGW S ist chlor- silikon-, PCB- und lösemittelfrei.

Hauptanwendungsgebiete

- Für die Bearbeitung von Edelstahl und Stahl.
- **opta Cut DVGW S** wird speziell zum Gewinde-schneiden und Sägen an Trinkwasserver-sorgungs- und Sanitäranlagen unverdünnt eingesetzt. Auf Rohrgewindeschneidmaschinen z.B. der Firmen Wirax, Rems, Roller, Ridgid usw. werden optimale Ergebnisse erzielt.
- **opta Cut DVGW S** ist ebenso einsetzbar im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche.

Vorteile

opta Cut DVGW S zeichnet sich insbesondere durch sein Höchstmaß an Schmierkraft aus.
Es bringt, nur im unverdünnten Zustand, eine wesentliche Verbesserung der Schneidleistung und trägt zur Lebensdauerverlängerung von Werkzeugen und Maschinen bei.
opta Cut DVGW S enthält kein Mineralöl, ist nach DVGW-Vorschriften rot eingefärbt und leicht entfernbar, so dass das Trinkwasser nach Spülung der Rohre keine Veränderung in Aussehen, Geschmack und Geruch aufweist (herkömmliche Gewindeschneidmittel auf Mineralölbasis dürfen in der Trinkwasserversorgung nicht eingesetzt werden, da das Öl nicht herausgespült werden kann).
opta Cut DVGW S beinhaltet einen guten Korrosionsschutz.

Gebinde:	Art.-Nr.:
5l	600847364
10l	600847371
30l	600847388

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		rot	
Viskosität (40°C)	mm²/s	5	DIN 51 562
Dichte (20°C):	g/ml	1,06	DIN 51 757
Pourpoint	°C	- 10	
pH-Wert		8,0	
Löslichkeit in Wasser	°C	vollständig mischbar	
DVGW-Prüfnummer		DW-0201AT2532	

Aktualisiert durch: Anwendungstechnik / Die

Datum: 07/2012

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklungen. Änderungen behalten wir uns vor. Alle Bezug-nahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantien dar. Bei vorliegenden Problemfällen bitte technische Beratung anfordern.

WISURA GmbH
Am Gaswerk 2-10
28197 Bremen
Fon: +49 (0)421-549 03-20
Fax: +49 (0)421-549 03-18
info@opta.de
www.opta.de