

## Technisches Datenblatt PDF

### 7019HVUJ74A



## HochpräzisionsRadialSchräggugellager

Hochpräzisions-Axial-Schräggugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| d                        | 95 mm     |
| D                        | 145 mm    |
| B                        | 24 mm     |
| d1                       | 110,80 mm |
| D1                       | 129,20 mm |
| D2                       | 136,61 mm |
| a                        | 40 mm     |
| Kontaktwinkel, $\alpha$  | 25 °      |
| rs min                   | 1,50 mm   |
| r1s min                  | 0,60 mm   |
| f0                       | 16.066    |
| Präzisionsklasse         | P4        |
| Masse                    | 1,21 kg   |
| Marke                    | SNR       |



| Produktleistung                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 69,60 kN       |
| Statische Tragzahl, C0                      | 69,50 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 3,55 kN        |
| Nlim (Öl)                                   | 13 500 Tr/min  |
| Nlim (Fett)                                 | 8 800 Tr/min   |
| axiale Bewegung K Faktor                    | 0.44           |
| Vorspannungsklasse                          | 7              |
| Vorspannung                                 | 610 kN         |
| axial rigidity                              | 270 N/ $\mu$ m |
| radial rigidity                             | 578 N/ $\mu$ m |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -30 °C         |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C         |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,44 Hz        |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 7,85 Hz        |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 9,30 Hz        |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 11,70 Hz       |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|         |           |
|---------|-----------|
| da min  | 103,50 mm |
| db min  | 103,50 mm |
| Da max  | 136,50 mm |
| Db max  | 136,50 mm |
| r1a max | 0,60 mm   |
| ra max  | 1,50 mm   |
| D6      | 115,70 mm |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Serie                                                                 |     |       | e    | Einzellager und DT-Anordnung |   |             |      | DB- und DF-Anordnung |      |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------|---|-------------|------|----------------------|------|-------------|------|
|                                                                       |     |       |      | Fa / Fr ≤ e                  |   | Fa / Fr > e |      | Fa / Fr ≤ e          |      | Fa / Fr > e |      |
|                                                                       |     |       |      | X                            | Y | X           | Y    | X                    | Y    | X           | Y    |
| 70 (NTN & SNR)<br>72 (NTN & SNR)<br>78 (NTN)<br>79 (NTN)<br>719 (SNR) | 15° | 0.178 | 0.38 | 1                            | 0 | 0.44        | 1.47 | 1                    | 1.65 | 0.72        | 2.39 |
|                                                                       |     | 0.357 | 0.4  |                              |   |             | 1.4  |                      | 1.57 |             | 2.28 |
|                                                                       |     | 0.714 | 0.43 |                              |   |             | 1.3  |                      | 1.46 |             | 2.11 |
|                                                                       |     | 1.07  | 0.46 |                              |   |             | 1.23 |                      | 1.38 |             | 2    |
|                                                                       |     | 1.43  | 0.47 |                              |   |             | 1.19 |                      | 1.34 |             | 1.93 |
|                                                                       |     | 2.14  | 0.5  |                              |   |             | 1.12 |                      | 1.26 |             | 1.82 |
|                                                                       |     | 3.57  | 0.55 |                              |   |             | 1.02 |                      | 1.14 |             | 1.66 |
|                                                                       |     | 5.35  | 0.56 |                              |   |             |      |                      | 1.12 |             | 1.63 |
|                                                                       |     | 7.14  | 0.56 |                              |   |             | 1    |                      | 1.12 |             | 1.63 |
|                                                                       | 25° |       | 0.68 |                              |   |             | 0.41 |                      | 0.92 |             | 1.41 |
|                                                                       | 30° |       | 0.8  |                              |   |             | 0.39 |                      | 0.78 |             | 1.24 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| Séries                                                                |     |  | Einzellager und DT-Anordnung |                | DB- und DF-Anordnung |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                       |     |  | X <sub>0</sub>               | Y <sub>0</sub> | X <sub>0</sub>       | Y <sub>0</sub> |
| 70 (NTN & SNR)<br>72 (NTN & SNR)<br>78 (NTN)<br>79 (NTN)<br>719 (SNR) | 15° |  | 0.5                          | 0.46           | 1                    | 0.92           |
|                                                                       | 25° |  |                              | 0.38           |                      | 0.76           |
|                                                                       | 30° |  |                              | 0.33           |                      | 0.66           |
|                                                                       |     |  |                              |                |                      |                |

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn  $P_0 < Fr$ , dann  $P_0 = Fr$